

KOMUNIKAT




Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży
z dnia 23.10.2025 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Zbyszewicach
zaopatrującego mieszkańców miejscowości Zbyszewice, Próchnowo-
Duże Osady, Żoń, Witkowice, Sułaszewo, Klaudię (gm. Margonin)
oraz Dziewoklucz – Abisynię (gm. Budzyń).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż po przeprowadzonych działaniach naprawczych jakość wody z wodociągu publicznego w Zbyszewicach uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym (ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h) i odpowiada w tym zakresie wymaganiom.

Woda pod względem fizykochemicznym (mętność, jon amonowy, mangan i żelazo) nadal odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży wyjaśnia, że przekroczenia te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, ale mogą obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Monika Trzeciak-Skiba

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży

/dokument podpisany elektronicznie/