




KOMUNIKAT nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży
z dnia 26.01.2026 roku

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Zbyszewicach
zaopatrującego mieszkańców miejscowości:

Zbyszewice, Próchnowo - Duże Osady, Żoń, Witkowice, Sułaszewo,
Klaudię (gm. Margonin) oraz Dziewoklucz – Abisynię (gm. Budzyń).




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż po przeprowadzonych działaniach naprawczych jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Zbyszewicach uległa poprawie pod względem fizykochemicznym (mętność, jon amonowy i żelazo) i odpowiada w tym zakresie wymaganiom, lecz nadal odbiega pod względem manganu od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży wyjaśnia, że przekroczenie to nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, jednak może obniżać cechy organoleptyczne wody (może powodować brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Monika Trzeciak-Skiba

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży

/dokument podpisany elektronicznie/